

关于泰园餐厅二三层装修改造工程的招标答疑二

各潜在投标人：

现将泰园餐厅二三层装修改造工程施工如下答疑：

问题：需提供原消防报警设备的品牌，改造增加的报警设备需要与原品牌联动。

答：原消防报警设备品牌为：“海湾”，招标人不指定改造增加的报警设备品牌，原品牌仅供参考，投标产品需与原品牌联动、兼容，由此所产生的费用包含在投标报价中。

各潜在投标人如认为本答疑影响投标文件制作，请于 2026 年 6 月 6 日 17:00 前提出来，否则视为不影响投标文件制作，开标时间 2026 年 6 月 18 日 9:00 保持不变。

山东同力建设项目管理有限公司

2026 年 6 月 4 日

