

城投卧龙山路项目装饰工程标段三

答疑回复

1. 疑问 1：平面吊顶天棚和跌级吊顶天棚的划分范围？

回复 1：负一层和首层大堂算跌级，其他按照平面吊顶综合考虑。

2. 疑问 2：招标文件所列瓷砖品牌，均不生产成品楼梯踏步，成品楼梯踏步瓷砖是否可采用其它品牌？

回复 2：以招标文件要求为准。

3. 疑问 3：地下光厅铝板吊顶，图纸显示铝板折边为 5mm，折边太小无法加工，厚度 2mm 铝板常规折边为 20mm？

回复 3：综合考虑整体效果，原做法暂不调整。

4. 疑问 4：地面天花大样图中标注地下层天花吊顶石膏板均改为防水石膏板，清单未单独列出？

回复 4：是防水石膏板，报价时综合考虑。

5. 疑问 5：清单第 28 项管井暗门工程量是否有误？

回复 5：暂按清单量，结算据实。

6. 疑问 6：清单第 33 项，首层楼栋 LOGO 显示牌处墙柱面装饰板，不锈钢缺少基层？

回复 6：具体详见图纸，报价时综合考虑。

7. 疑问 7：招标文件第 162 页其他项目清单计价表总承包服务费为 50000 元，投标文件给定的清单 Excel 表中其他项目清单计价表总承

包服务费为空？

回复 7：以清单样表为准。

各潜在投标人如认为本答疑影响投标文件制作请书面提出，否则视为不影响投标文件制作。

威海市天垣工程咨询管理有限公司

2026 年 9 月 8 日

