

威海热电集团有限公司海水淡化至 2×660MW 热电联产输水项目

疑问汇总及答复

疑问 1：砖砌井筒和混凝土井筒工程量为负数什么含义？

35	040504005001	砖砌井筒	1. 施工部位：湿井 2. 尺寸：Φ1600 3. 图集编号：07MS101-2-59 4. 井深：每增减0.2米 4. 砖、砂浆强度等级或配合比：详见图纸设计及图集要求 5. 含井盖运输安装 6. 含模板安拆、过梁及井圈钢筋 7. 其他详见设计图纸	个	-44.00	0.00	0.00
36	040504006001	混凝土井筒	1. 井筒规格：Φ800 2. 混凝土强度等级：C25 3. 钢筋种类、规格：详见图集07MS101-2-78~81 4. 高度：每增减0.2m	个	-100.00	0.00	0.00

答复：根据标准图集及地勘报告，图集中设计的井筒高度高于实际施工尺寸，因此需要调减井筒高度，结算按实际高度调整。

疑问 2：能否提供本项目地勘报告？

答复：可以，详见附件。

疑问 3：本项目技术标为暗标评审，请问是否允许使用彩色图片？

答复：可以。

