

荣成金融街项目空气能工程异议回复

问：是否可以将本条★参数调整为：系统总冷量满足建筑负荷前提下，单台模块制冷量允许合理小幅偏离；或允许投标人通过优化模块组合方案，保证整体系统冷热供给能力达标。

答：按招标文件执行。

荣成市城乡建设集团有限公司

2026年8月3日

